






ALAPOHJA U-ARVO 0,29 W/m²K
(Max lattiakuorma 1500kg/m²)


PERUSTUSPALKKI
PAINEKYLLÄSTETTY LAUTA
VANERI
ERISTYS 150mm (RUNKO 48x148 k400)
TERVAPAPERI
LATTIALEVY VANERI 21mm
LATTIALEVY OSB3 22mm
MUOVIMATTO

ULKOSEINÄ U-ARVO 0,29 W/m²K

PELTI (RUUKKI T15-115V-1134)
TUULETUSRAKO(NAULAUSRIMA)
TUULENSUOJALEVY
ERISTYS 125mm (RUNKO 48x123 k600)
HÖYRYNSULKU
MELAMIINIPINTAINEN LASTULEVY 12mm

YLÄPOHJA U-ARVO 0,26W/m²K



PELTI (RUUKKI T20-30W-1090)
ROTEET
ALUSKATE
ERISTYS 150mm (NR-RISTIKKO k900)
HÖYRYNSULKU
HARVALAUDOITUS
MELAMIINIPINTAINEN LASTULEVY 12mm



PINTA-ALA 8.5 m²
TILAVUUS 22.4 m³

PALOLUOKKA P3

1. KATTOPELTI T20-30W-1090 VÄRI RR23 Tumman harmaa
2. SEINÄPELTI T15-115V-1134 VÄRI RR23 Tumman harmaa
3. TERÄSOVI VÄRI RR23 Tumman harmaa
4. PELTILISTAT VÄRI RR23 Tumman harmaa
5. SÄHKÖKESKUS VÄRI RR23 Tumman harmaa



Julkisivu 1 : 50

Kaupunginosa	Kiinteistö	Tonitti/nro	Viranomaisten merkintöjä	
Rummakko	297–502–1–228			
Rakennustoimenpide	UUDISRAKENNUS / ERILLISLAITE		Piirustustyyli	Juoks. no
			PÄÄPIIRROS	2/3
Rakennuskohde	Palonurmi		Piirustuksen sisältö	Mittakaavat
Kirkkokoskentie			Julkisivu	1: 50
73810 Kuopio			Laitesuoja	
Telemasto, Elisa Oyj				
			1297_P17152	Muutos MO
ELISA Oyj / tukiasemat PL 499, 00061 ELISA www.elisa.fi				
Suunnittelija	Sitema Oy, Matias Toivanen		Päiväys	Tiedosto
			28.7.2026	